



Администрация города Пензы

440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4

тел.68-52-88

№ 4-14-6091

"22" 11 2011 г.

Прокурору
Октябрьского района города
Пензы
В.Г. Меликяну

Уважаемый Виталий Георгиевич!

Администрация города Пензы с участием старшего помощника прокурора Октябрьского района города Пензы Кузнецовой Е.Н. рассмотрев представление прокурора Октябрьского района города Пензы от 03.11.2011 № 07-26-2011 «Об устранении нарушений избирательного законодательства и законодательства о пожарной безопасности» сообщает следующее, что в помещении ГАС «Выборы», расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Г.Титова, 13 проведены следующие мероприятия по устранению нарушений:

- произведена перезарядка огнетушителя;
- вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;
- на дверях эвакуационных выходов обеспечено свободное открывание запора изнутри без ключа;

По вопросу отделки стен горючими материалами сообщаем, что на данные материалы представлен сертификат пожарной безопасности.

В целях исполнения пункта 3 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, а также п 4.4.1. Свода правил СП 9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) в настоящее время решается вопрос о дополнительном выделении денежных средств администрации Октябрьского района города Пензы по устранению нарушений выявленных в ходе проверки.

По вопросу привлечения к дисциплинарной ответственности сообщаем, что приказом главы администрации Октябрьского района города Пензы от 14.11.2011 № 89-к старшему инженеру администрации Октябрьского района города Пензы за ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, а именно за неосуществление организации пожарной безопасности объявлено замечание.

Приложение:

- 1) Копия договора № 0-1345 от 16.11.2011 на 1л. в 1экз.

- 2) Копия договора поставки № 1346 от 16.11.2011 на 1л. в 1экз.
- 3) Фотографии на 2л. в 1экз.
- 4) Копия приказа главы администрации Октябрьского района города Пензы от 14.11.2011 № 89-к «О наложении дисциплинарного взыскания Синельщикову К.С.» на 1л. в 1экз.
- 5) Копия сертификата пожарной безопасности на 1л. в 1экз.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров

А.А. Козлов
496014