



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА**  
**Первомайского района г. Пензы**

ул. Богданова, 40, г. Пенза, 440052

27.08.2010 № 369 м-2010

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе администрации  
г. Пензы

Чернову Р.Б.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
законодательства о пожарной безопасности.

Прокуратурой Первомайского района совместно с ОГПН Первомайского района проведена проверка соблюдения пожарной безопасности по Березовскому переулку и ул. Овражной ходе, которой установлены следующие нарушения действующего законодательства:

Статья 1 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» определяет цели и сферы применения технического регламента

Настоящий Федеральный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.

В соответствии с п. 6 статьи 67 ФЗ №123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

Однако проведенная прокуратурой района проверка показала, что проезды ул. Овражной и 2го Березовского проезда, не соответствуют ст. 67 ч.6 ФЗ РФ №123 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 года, поскольку ширина проезжей части по всей своей протяженности составляет менее 6 метров.

01.09.2010  
4-14-4406 А № 051496

Причиной выявленных нарушений стало неисполнение действующего законодательства ответственными должностными лицами, а так же в бездействии администрации города.

Невыполнение указанных норм законодательства может привести к тяжким последствиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации».

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц виновных в допущенных нарушениях, к **дисциплинарной ответственности**.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Первомайского района г. Пензы в установленный законом месячный срок.

*И.О.*

Прокурор района

старший советник юстиции



И.А. Ванин