

Замечания, поступившие до публичных слушаний

1. Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области просило учесть величины полезных отпусков тепловой энергии на 2019 год.

2. ПАО «Т Плюс» просило:

- включить в актуализированную версию Схемы теплоснабжения мероприятия Инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т плюс» на 2018-2020 годы»;
- указать актуализированной версии Схемы теплоснабжения все перспективные площадки с их нумерацией;
- добавить мероприятия по строительству тепловых сетей и насосной станции для подключения площадок № *, 9 к котельной «Арбеково»;
- предусмотреть возможность переключения Военного городка № 1 на ТЭЦ-2.

3. ОАО «Энергоснабжающее предприятие сообщило, что в связи с остановкой строительства магистральной теплотрассы Ду 700 мм на неопределенное время отсутствует возможность присоединения дополнительных тепловых нагрузок к тепломагистрали «Измайлоа-Маяк».

В соответствии с поступившими замечаниями были доработаны материалы Схемы теплоснабжения.