

Приложение № 1 к письму Управления
от 27.06.2015 № 35/03-03/2627

Предложения Управления по регулированию и энергосбережению Пензенской области
по актуализации Схемы теплоснабжения г. Пензы на 2020 год

№	Названия показателя	Филiaal «Мордовский» ПАО «Г Плюс»					АО «Пензтеплоснабжение»				ОАО «Энергоснабжа ющее предприятие»	тыс. Гкал
		ТЭЦ-1		ТЭЦ-2	Котельная «Арбеково»	Всего	Кот. «Западная»	Кот. «Южная»	Прочие котельные	Всего		
		1617,375	1617,375									
1	Производство теплоэнергии	1617,375	565,686	849,852	3032,913	137,762	169,598	116,991	424,351	198,003		
2	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	1617,375	565,686	849,852	3032,913	x	x	x	x	x		
3	Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды	2,820	1,350	4,245	8,415	0,665	0,611	0,817	2,093	4,317		
4	Отпуск теплоэнергии в сеть	1614,555	564,335	845,607	3024,497	137,097	168,987	116,174	422,258	193,686		
5	Полезный отпуск теплоэнергии	1305,429	457,933	722,339	2485,701	124,018	140,251	102,234	366,503	161,098		

Приложение № 2 к письму Управления
от 27.06.2019 № 35/03-03/2627

**Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой для источников теплоснабжения филиала «Мордовский»
ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ-2, кот. Арбеково)**

Источник ТЭ	Удельный расход в проекте Схеме на 2020 г.	Удельный расход по приказу от 12 декабря 2018 г. № 102	кг у.т./Гкал
ТЭЦ-2	166,5	166,2	
кот. Арбеково	161,7	160,0	