

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

ИНН/КПП 5836631600/583601001, ОГРН 1085836002900,
р/с №40702810148000006906 в Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза, БИК 045655635
Юридический адрес: 440008, , г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 5, офис 305.
Почтовый адрес: 440008, г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 5
тел.8(8412)20-83-60, e-mail: info@58pts.ru

Исх. № 245 от « 01 » 03 2021 г.

Начальнику
Управления ЖКХ города Пензы
А.Н. Юлину

Уважаемый Александр Николаевич!

Направляю в Ваш адрес замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Пензы до 2035 года.

1. В соответствии с письмом №39 от 03.02.2021 ООО «Теплоснабжающая компания» о присвоении статуса ЕТО 19 котельных следует исключить из ЕТО №2 и учредить новое ЕТО.
2. ЦТП-45 выведен из эксплуатации.
3. Температурный график ЦТП 1,2,3,27,50 и НИИЭКИПМАШ выполнен со спрямлением на ГВС на 72°C.

Приложение: Мероприятия по модернизации котельных АО "Пензтеплоснабжение"

С уважением,
Генеральный директор


Д.А. Ватаман

Исп. Колесников В.В. т: 208361



"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "Пензтеплоснабжение"
Д.А. Ватаман
" " " 2021г.

Мероприятия по модернизации котельных АО "Пензтеплоснабжение"

№ п/п	Наименование котельных	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Рекомендуемая мощность, МВт		Установленная мощность, МВт	Предложения	Срок ввода
		отопление, Гкал/ч	ГВС (max), Гкал/ч	ВСЕГО, Гкал/ч	Всего	в т.ч. ГВСmax			
1	2				6,0			8	11
1	Военный городок №2	1,2669	0,2404	1,5073	1,40		1,97	частичная модернизация (2 котла на ГВС 0,18МВт)	2021
2	пос. Монтажный	2,3566	0,8451	3,2017	3,00	0,40	2,79	Модернизация в здании	2029